

国見町小中学校耐震診断結果

| 学校等名 | 建物名 | 建築年月 | 面積 (㎡) | 階数 | 構造 | 耐震診断 実施年度 | Is値 | 補強・改築計画 | 備考 |
|--------|-------|--------|--------|----|--------|--------------|-------|---------|--------------------------|
| 小坂小学校 | 校舎 | S56.2 | 1,748 | 3 | RC | H20 | 0.811 | 補強不用 | |
| 藤田小学校 | 校舎 | S56.10 | 4,046 | 3 | RC | H17 | 0.622 | H19補強済み | |
| 藤田小学校 | 屋内運動場 | S36.3 | 822 | 2 | S+RC二層 | | | 改築予定 | H20耐力度調査を実施。点数2,035(上層部) |
| 森江野小学校 | 校舎 | H4.2 | 2,017 | 2 | RC | - | - | 補強不用 | |
| 森江野小学校 | 屋内運動場 | H4.12 | 839 | 1 | S | - | - | 補強不用 | |
| 大木戸小学校 | 校舎 | S53.2 | 1,720 | 3 | RC | H20 | 0.381 | 補強予定 | |
| 県北中学校 | 校舎 | S61.7 | 4,672 | 3 | RC | - | - | 補強不用 | |
| 県北中学校 | 屋内運動場 | S42.2 | 960 | 2 | S+RC二層 | H20 | 0.147 | 補強予定 | |
| 藤田幼稚園 | 園舎 | H3.3 | 579 | 1 | RC | - | - | 補強不用 | |
| 森江野幼稚園 | 園舎 | H4.2 | 383 | 1 | RC | - | - | 補強不用 | 森江野小併設 |

昭和56年以前の旧耐震基準によって設計、建築された建物のうち、非木造で2階以上又は延べ面積200㎡を超える建築物が耐震診断対象施設です。